

Eigið eldvarnareftirlit

Nýleg reynslusaga – IKEA

Brunavarnaþing 2007

Snorri Ingimarsson snorri@vsi.is





Heildarstærð er um 20.000 fm

Brunavarnir hjá IKEA

- Brunahólfun
- Reykhólfun
- Reyklosun
- Vatnsúðakerfi - ESFR, eða “early suppression fast response”
- Slökkvikerfi í eldhúsi
- Slökkvitæki og brunaslöngur
- Flóttaleiðir
- Brunaviðvörðunarkerfi
- Neyðarlýsing
- Ýmsar stýringar
- Eigið eldvarnareftirlit



Uppsetning kerfis og handbókar

- Skráning upplýsinga um eldvarnarnir og lýsing á þeim
 - SI
- Skipulagning og tilhögun eftirlitsins, verklýsing og tékklistar
 - Hjörtur Gunnarsson

Það sem helst einkenndi þessa vinnu hjá IKEA:

Húsið er nýtt og þá ættu öll gögn að liggja fyrir, eða hvað ?

Talsverð vinna að ná saman endanlegum og “réttum” upplýsingum
Lokafrágangur var í gangi á meðan við vorum að vinna kerfið

Geta “göt” myndast í innleiðingu brunavarna?

- ÍSTAK byggir húsið og brunahönnunin er unnin fyrir þá
- IKEA tekur við húsinu tilbúnu og hefur rekstur
- IKEA setur upp og framkvæmir eigið eldvarnareftirlit

- Bæði brunahönnun og uppsetning eftirlitsins var á okkar vegum
- Mikilvægt að öll atriði sem fyrirskrifuð eru í brunahönnun skili sér inn í rekstur hússins
- Uppbygging á eigin eldvarnareftirlit virkaði þarna eins og “brú” á milli hugsunar í brunahönnun og reksturs hússins

Er menning innan fyrirtækisins tilbúin fyrir eigið eldvarnareftirlit ?

- IKEA er með öryggisdeild og eigin öryggisverði
- Metnaður er til staðar
- Öryggisdeildin tók fegins hendi við þessu “verkfæri”
- Skýrt umboð frá yfirstjórn IKEA
 - Ekki sjálfgefið.

Innleiðing og rekstur

- Handbók og eftirlitskerfi kynnt í öryggisdeild
- Fórum með í fyrsta eftirlitshring
 Ýmsar spurningar komu upp:
 - Tæknileg atriði
 - Verklag við skoðun
 - Hvar liggja mörkin?
- Fórum með í eftirlit einu sinni í mánuði
 - Tryggja að kerfið sé virkt
 - Faglegur stuðningur og leiðbeiningar

Dæmi um athugasemdir sem komið hafa fram í eftirliti

- Umgengni og vinnubrögð starfsfólks
Athugasemdir gerðar strax á staðnum
- Eldvarnarhurðir sem lokast ekki vel
- Áverkar á brunaskilum eftir lyftara

Full þörf á eftirliti frá fyrsta degi

Hvað verður um athugasemdir?

- Tryggja þarf að athugasemdir fái meðhöndlun og úrlausn
- Finna lausn hjá hverju fyrirtæki um sig - nýta gæðakerfi ef það er til staðar
- Leiðin hjá IKEA:
 - Vikulegir fundir deildarstjóra notaðir til að ræða athugasemdir
 - Öryggisdeild sendir tölvupósta með athugasemdum daginn áður
- Samkvæmt þeim athugasemdum sem komið hafa fram og atriði sem hafa verið lagfærð í framhaldi af því, hefur eigið eldvarnareftirlit hjá IKEA sannað sig strax á fyrstu vikunum.

Þekking þeirra sem byggja upp eigið eldvarnareftirlit

- Mikilvægt er að þeir sem byggja upp og styðja við eigið eldvarnareftirlit hafi góða þekkingu á brunavörnum og öryggismálum almennt.



Reynslusaga frá IKEA við innleiðingu eigin eldvarnareftirlits

Takk fyrir

